



# POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



## CORPO DE BOMBEIROS

### AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

#### AVCB Nº 450401

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDA O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 023884/3502804/2015

Endereço: RUA FRANCISCO BRAGA

Nº: 294

Complemento: ESTÁDIO MUNICIPAL

Bairro: RURAL

Município: ARACATUBA

Ocupação: ESTÁDIO MUNICIPAL, COMPLEXO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO E ÁREAS DE APOIO.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Responsável Técnico: SANDRO INÁCIO BOTELHO CUBAS

CREA/CAU: 5060495747-SP

ART/RRT: 28027230200108146

Área Total (m<sup>2</sup>): 17573,16

Área Aprovada (m<sup>2</sup>): 17573,16

Validade: 28/01/2021

Vistoriador: 1. TEN PM MAXIMILIANO SALES SPESSOTTO

Homologação: TEN CEL PM NILTON CESAR ZACARIAS PEREIRA

**OBSERVAÇÕES:** ESTE AVCB REFERE-SE ÀS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES PERMANENTES EXISTENTES NO COMPLEXO ESPORTIVO. A REALIZAÇÃO DE EVENTOS TEMPORÁRIOS QUE DEMANDEM A MONTAGEM DE PALCOS, ARQUIBANCADAS, TENDAS, BARRACAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ESTRUTURA SEMELHANTE, DEPENDE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO ESPECÍFICO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. PROIBIDO O USO E O COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO OU DE QUALQUER OUTRO TIPO DE ARTEFATO PIROTÉCNICO NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO. PROIBIDO O COMÉRCIO DE GLP. PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO QUE NÃO FOREM CLASSE I SEM O DEVIDO TRATAMENTO RETARDANTE AO FOGO COM EMISSÃO DE LAUDO E ART REFERENTE. EM TODOS OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DEVEM SER INSTALADOS MECANISMOS DE CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO (CATRACAS REVERSÍVEIS) DE FORMA A SE GARANTIR A LOTAÇÃO PREVISTA. ESTE CONTROLE É DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO/ORGANIZADOR DO EVENTO. LOTAÇÃO MÁXIMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "PLÁCIDO ROCHA": 2.166 (DUAS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS) PESSOAS. LOTAÇÃO MÁXIMA DO GINÁSIO DO "VAVÁ": 534 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) PESSOAS. LOTAÇÃO MÁXIMA DO ESTÁDIO: 6.940 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA) PESSOAS. PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA "GERAL 01" DO ESTÁDIO. CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 80 E PARÁGRAFO ÚNICO DA PORTARIA Nº CCB-003/800/19, O INTERESSADO DEVERÁ SUBSTITUIR O PROJETO TÉCNICO FÍSICO POR PROCESSO EM FORMATO ELETRÔNICO, ATÉ O FINAL DA VALIDADE DESTA LICENÇA, DE FORMA A NÃO COMPROMETER A SUA RENOVAÇÃO SUBSEQUENTE.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Aracatuba, 28 de Janeiro de 2020



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br) , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".